

TRASMISSIONE VIA MAIL PEC

Spett.li

**Sindaci dei Comuni di**

Abbatteggio  
Alanno  
Bolognano  
Caramanico  
Catignano  
Cugnoli  
Lettomanoppello  
Manoppello  
Nocciano  
Roccamorice  
S.Valentino  
Scafa  
Serramonacesca

Spett.le

ASL  
Dipartimento di Prevenzione Asl Pescara  
[igienealimenti.aslpe@pec.it](mailto:igienealimenti.aslpe@pec.it)

p.c. Spett.le

ERSI  
[protocollo@pec.ersi-abruzzo.it](mailto:protocollo@pec.ersi-abruzzo.it)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE NON CONFORMITA' ACQUA POTABILE PER TORBIDITA' - SORGENTE LA MORGIA**

A seguito delle precipitazioni piovose in atto, presso la sorgente Morgia è stato riscontrato un aumento di torbidità delle acque immesse in rete, tale da richiedere, con la presente, di emettere ordinanza di non potabilità. Occorre vietare l'utilizzo delle acque ai fini alimentari sino alla verifica della potabilità dell'acqua.

I comuni e le zone interessate sono le seguenti:

**Abbatteggio** – INTERO TERRITORIO;

**Alanno** – Oratorio, Prati, Colleterondo, Sperduto, Centro urbano, Case Gobeo, Case

**Bolognano** – Centro urbano, Musellaro, Madonna del Monte;

**Caramanico** - San Nicolao, San Paolo, Via Ospedale, Fonte Grande, Scagnano, Case Tobia, Sant'Elia, Scalpelli, Canale, Pastore, Case Monache, Colle Arena;

**Catignano** - Cappuccini, Micarone;

**Cugnoli** – Centro Urbano, Piano Finocchio, Colle Torre, Le Case, Castellano;

**Lettomanoppello** - INTERO TERRITORIO ad eccezione di Via Passolanciano, Via Praia, Colli;

**Manoppello** – Monte grappa, Cappuccini, Area picnic;

**Nocciano** - INTERO TERRITORIO;

**Roccamorice** – INTERO TERRITORIO;

**S.Valentino** – Solcano;

**Scafa** - De Contra (dalla rotatoria fino alla Chiesa), Pianapuccia, Colle Mulino, Via Moro, Via Pucci, Colli Superiori, Mampiozzo;

**Serramonacesca** – Centro Urbano, San Liberatore, Via Brecciarola, Via Vignadoni, S.Ienno, S.Gennaro.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE TECNICO**  
Ing. Lorenzo Livello

